

АКТ
о выполнении технических условий

№ 18-06/3-605Ф

от «22» ноября 2019г.

Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»), именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице Старшего мастера участка электрических сетей п. Сиверский РЭС «Оредежский» филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети» **Голубицкого Дениса Викторовича**, действующего на основании доверенности № 181/2019 от 11.03.2019 г., с одной стороны, и **ООО "Петро Проект", ИНН 7810510901, ОГРН 1089847127655**, дата присвоения 31.03.2008г., именуемый в дальнейшем заявителем, в лице Генерального директора Саргаевой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от **06 декабря 2018 года № 06-628/005-ПСФ-18** к договору о технологическом присоединении от **06 декабря 2018 года № 06-628/005-ПСФ-18**.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение п.10, п.11 технических условий.

3. Максимальная мощность (всего) 124 кВт, в том числе:
присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 71,2 кВт;
ранее присоединенная максимальная мощность 52,8 кВт
Категория надежности электроснабжения – III-124 кВт.

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
1.	ПС-259 ф.13 ТП-64	Наконечники питающей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-64, ф.13 в ВРУ Заявителя	0,4	124

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий: проект шифр: 08-19-09Я, копия паспорта прибора учета эл/энергии.

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя: Земельный участок для среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 7, кад. № 47:23:0805001:249, сетевой организацией, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от **06 декабря 2018 года № 06-628/005-ПСФ-18** к договору о технологическом присоединении от **06 декабря 2018 года № 06-628/005-ПСФ-18**.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

- вводной щиток в составе автоматического выключателя 200А;

- щит учета в составе: прибор учета Меркурий 234 ART2-03Р, зав. №39892871;

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

Вводной автоматический выключатель 200А;

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

отсутствует

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (п.10, п.11) выполнены в полном объеме

7. Прочие отметки:

Подписи сторон

Старший мастер участка электрических сетей
п. Сиверский РЭС «Оредежский» филиала
АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети»

Заявитель
Генеральный директор
ООО "Петро Проект"

/ Д.В. Голубицкий /



/ Е.С. Саргаева /